

CNPJ: 14.348.321/0001-96

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
EXTINTORES NOVOS E USADOS E RECARGA.

Rec extintores




LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

FOI EXECUTADA NA DATA DE 09/11/2023, A MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA E RECARGA DE EXTINTORES, COM FORME DETERMINA A Portaria do Inmetro n.º 05/2011 QUE Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) para os serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores e mangueiras de incêndio; REALIZADO PARA **NUCLEO SOCIAL DO Pq SÃO MIGUEL GIRASSOL** (UNIDADE 2) NO ENDEREÇO RUA VICTORINO BENTO LORENA DA SILVA, Nº 332 – JD ANGELICA PIMENTAS.

➤ **REVISADO 01 EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTIL, TIPO CARGA D'ÁGUA – 10 LITROS.**
Modelo AP10 / Capacidade extintora 2-A / Pressão de trabalho 10,5 kgf/cm² (1,0 MPa) / Pressão de teste hidrostático 28,0 kgf/cm² / Peso sem carga (aprox.) 1,00 kg / Peso com carga (aprox.) 11,00 kg / Comprimento da mang. (aprox.) 650 mm / Tempo de descarga 50 a 60 s.
SENTO A PRÓXIMA MANUTENÇÃO NA DATA DE 30/11/2024 E TESTE HIDROSTÁTICO 30/11/2025.

➤ **REVISADO 04 EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTIL, TIPO PÓ PRESSURIZADO BC - CARGA 04.**
MODELO PQS 4 KG / Capacidade extintora 20-B:C / Pressão de trabalho 13,5 kgf/cm² (1,3 MPa) / Pressão de teste hidrostático 35,0 kgf/cm² / Peso sem carga (aprox.) 1,00 kg / Peso com carga (aprox.) 5,00 kg e 7,00 kg / Comprimento da mang. (aprox.) 450 mm / Tempo de descarga 9 a 11 s.
SENTO A PRÓXIMA MANUTENÇÃO NA DATA DE 30/11/2024 E TESTE HIDROSTÁTICO 30/11/2025.

Eu, EDUARDO ALEXANDRE CAMARGO, devidamente habilitado e registrado no CFT sob o Nº 000575443, com atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002. Que vistoriei os equipamentos DESCRITOS A CIMA, e que as informações técnicas deste Laudo Técnico de Segurança, por mim prestadas, são verdadeiras.


EDUARDO A. CAMARGO

São Paulo, 09 de novembro de 2023.

Eduardo Alexandre – fone: 994201361 // 29859958
E-mail: RECEXTINTORES@HOTMAIL.COM
Escritório - RUA: SANTA SILVEIRA, 517 – Penha - SP